


Run

CE



Programmierbare Funktionen

bei Anwendung des Oview - Programmierers

GEMEINSAME FUNKTIONEN

Name

Dieser Parameter ermöglicht die Zuweisung einer anderen Bezeichnung als die ursprüngliche an die Automatisierung, um die Identifikation zu erleichtern (Bsp.: "Tor Nordseite").

Es ist möglich, eine Bezeichnung mit höchstens 24 Zeichen, einschließlich Leerzeichen, zu benutzen.

Gesamtheit

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 0 und 63 eingestellt werden; der im Werk eingestellte Wert beträgt "0".

Die Gesamtheit ist eine Nummer, die jedem Getriebemotor, Empfänger oder einer anderen in einem Netz BusT4 potentiell anschließbaren Vorrichtung obligatorisch zugewiesen werden muss, um ihren "Zugehörigkeitsbereich" zu definieren. Daraufhin ist es während der Anwendung der in einer umfangreichen Anlage vorliegenden Automatisierungen möglich, alle Vorrichtungen gleichzeitig zu steuern, die dieselbe Gesamtheitsnummer aufweisen.

Adresse

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 1 und 128 eingestellt werden; der im Werk eingestellte Wert für Empfänger beträgt 2 und für die Steuerungen 3.

Die Adresse ist eine Nummer, die jedem Getriebemotor, Empfänger oder einer anderen in einem Netz BusT4 potentiell anschließbaren Vorrichtung obligatorisch zugewiesen wird, um sie von den anderen Vorrichtungen in einer **Gesamtheit** zu unterscheiden. Somit ist es notwendig, dass die Vorrichtungen einer Gesamtheit eine jeweils andere Adresse aufweisen.

Gruppe

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 1 und 14 oder "keiner" eingestellt werden; der im Werk eingestellte Wert beträgt "Keiner".

Die Funktion ermöglicht die Zuweisung einer Nummer an eine Vorrichtung, die gesteuert werden muss (zum Beispiel ein Getriebemotor oder eine andere potentiell an ein Netz BusT4 anschließbare Vorrichtung), die dieser Vorrichtung ermöglicht, einer bestimmten "Steuergruppe" zuzugehören.

Einer selben Gruppe können mehrere Vorrichtungen zugehören, die auch verschiedenen **Gesamtheiten** zugehören. Es ist möglich, bis zu 14 Vorrichtungsgruppen zu bilden und insbesondere kann eine selbe Vorrichtung in 4 verschiedene Gruppen eingefügt werden.

In einem Vorrichtungsnetz ermöglicht die Anwendung dieser Funktion:

- gleichzeitig verschiedene Vorrichtungen in einer **Gruppe** zu steuern, auch wenn einige dieser verschiedenen **Gesamtheiten** zugehören;
- einen einzigen Empfänger zu nutzen, der in einer der Vorrichtungen installiert ist, die zu einer Gruppe gehört, um alle Vorrichtungen zu steuern, die zu dieser Gruppe gehören.

Firmware-Version (nicht abänderbar)

Die Funktion ermöglicht die Anzeige der Version der in einer Vorrichtung vorliegenden firmware.

Hardware-Version (nicht abänderbar)

Die Funktion ermöglicht die Anzeige der Version der in einer Vorrichtung vorliegenden hardware.

Seriennummer (nicht abänderbar)

Die Funktion ermöglicht die Anzeige der Seriennummer, die eine Vorrichtung unverwechselbar identifiziert. Diese Nummer ist für jede Vorrichtung unterschiedlich, auch wenn sie dasselbe Modell aufweist.

Kontrolle Passwort

Die Funktion ist nützlich, um den Zugang zu allen oder zu einigen Programmierungsfunktionen einer Vorrichtung durch nicht berechnete Personen einzuschränken. Wenn eine Vorrichtung von einem Passwort geschützt ist, muss zum Beginn einer Programmierungssession zuerst das "Login"-Verfahren und am Ende der Session das "Logout"-Verfahren ausgeführt werden. *Anmerkung – Das "Logout"-Verfahren ermöglicht das Schließen des Zugangs nicht berechtigter Personen, indem das bestehende Passwort erneut aktiviert wird. **Achtung!** – Bei der Programmierung des Passworts in mehreren Vorrichtungen (zum Beispiel im Oview, in der Steuerung, im Empfänger usw.) ist es empfehlenswert, **dasselbe Passwort für alle Vorrichtungen zu benutzen, einschließlich des Oviews.** Diese Beachtung vermeidet, dass während der Anwendung des Oviews oder der zugehörigen Software ein neues Login bei jedem Vorrichtungswechsel ausgeführt werden muss.*

In den Vorrichtungen (einschließlich des Oviews) können zwei Passwort-Arten programmiert werden:

- Das **Benutzer-Passwort**, aus 6 alphanumerischen Zeichen bestehend. **Achtung!** – Keine Großbuchstaben eingeben.
- Das **Installateur-Passwort**, aus 6 alphanumerischen Zeichen bestehend. **Achtung!** – Keine Großbuchstaben eingeben.

FUNKTIONEN DER STEUERUNG

Installierung

Suche bluebus

Diese Funktion ermöglicht den Start des Erlernungsverfahrens der am Eingang Bluebus und am Eingang ALT der Steuerung einer Automatisierung angeschlossenen Vorrichtungen. **Wichtig** – Zur Aktivierung der Suche der Vorrichtungen muss die Taste "Start" gedrückt werden.

Suche Maße

Diese Funktion ermöglicht die Messung der Distanz zwischen Schließ- und Öffnungsendschalter (Länge des Torflügels). Diese Messung dient der Steuerung zur genauen Kalkulierung der Punkte (Maße), an denen der Torflügel beginnen muss, seinen Lauf während der Ausführung einer Bewegung zu bremsen und um die Maße der Teilöffnungen zu bestimmen. Um die Suche eines Maßes zu aktivieren, wird die Taste "**Start**" gedrückt.

Maße

• Maximale Öffnung

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Maßes des Öffnungsendschalters, nachdem die Erlernung ausgeführt wurde.

• Verlangsamung beim Öffnen

Diese Funktion wird in Meter ausgedrückt. Sie ermöglicht die Programmierung des exakten Punkts (Maß), an dem das Tor seinen Lauf verlangsamen muss, bevor der Endschalter erreicht wird (am Ende der Öffnungsbewegung). Nachdem das gewünschte Maß programmiert wurde, muss es mit der Taste "**OK**" gespeichert werden.

• Teilöffnung 1

Diese Funktion wird in Meter ausgedrückt. Ermöglicht die Programmierung des exakten Punkts (Maß), an dem das Tor seinen Lauf (Teilöffnung) während einer Öffnungsbewegung sperrt. Nach der Programmierung des gewünschten Maßes wird sie mit der Taste "**OK**" gespeichert werden.

• Teilöffnung 2

Diese Funktion wird in Meter ausgedrückt. Sie ermöglicht die Programmierung des exakten Punkts (Maß), an dem das Tor seinen Lauf (Teilöffnung) während einer Öffnungsbewegung sperren soll. Nachdem das gewünschte Maß programmiert wurde, muss es mit der Taste "**OK**" gespeichert werden.

• Teilöffnung 3

Diese Funktion wird in Meter ausgedrückt. Sie ermöglicht die Programmierung des exakten Punkts (Maß), an dem das Tor seinen Lauf (Teilöffnung) während einer Öffnungsbewegung sperren soll. Nachdem das gewünschte Maß programmiert wurde, muss es mit der Taste "**OK**" gespeichert werden.

• Verlangsamung während des Schließens

Diese Funktion ist in Meter ausgedrückt. Sie ermöglicht die Programmierung des exakten Punkts (Maß), an dem das Tor seinen Lauf am Ende der Schließbewegung verlangsamen soll, bevor der Endschalter erreicht wird. Nachdem das gewünschte Maß programmiert wurde, muss es mit der Taste "**OK**" gespeichert werden.

Daten Löschen

Diese Funktion ermöglicht das Löschen der Konfiguration einer Steuerung und der darin gespeicherten Daten, wobei unter verschiedenen Punkten gewählt wird. Diese Punkte lauten:

- Maße** – ermöglicht das Löschen aller gespeicherten Maße;
- Vorrichtungen bluebus** – ermöglicht das Löschen der Konfiguration der Vorrichtungen Bluebus und des Eingangs ALT;
- Werte Funktionen** – Ermöglicht das Löschen aller Werte und die Einstellungen der durch die Steuerung vorgesehenen Funktionen;
- alles** – Ermöglicht das Löschen aller Daten im Speicher der Steuerung, ausschließlich der vorbehaltenen Parameter: Gesamtheit, Adresse, Hardware-Version, Version software, Seriennummer.

Grundparameter

Automatisches Schließen

Dieser Parameter erfolgt über ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert lautet "OFF". Die Funktion ermöglicht die Aktivierung in der Steuerung der Automatisierung des automatischen Schließens am Ende einer Öffnungsbewegung. Wenn die Funktion aktiv ist (ON) beginnt die automatische Schließbewegung am Ende der Wartezeit, die in der Funktion "Pausenzeit" programmiert ist. Wenn die Funktion nicht aktiv ist (OFF), erfolgt die Steuerungsfunktion "halbautomatisch".

Pausenzeit

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert von 0 bis 250 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 30 Sek. Diese Funktion ermöglicht die Programmierung in der Steuerung der gewünschten Wartezeit, die zwischen dem Ende einer Öffnungsbewegung und dem Beginn einer Schließbewegung vergehen muss. **WICHTIG** – Diese Funktion erfolgt nur, wenn die Funktion “automatisches Schließen” aktiv ist.

Schließen nach Photo

• aktiviert

Dieser Parameter erfolgt über ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt “OFF”. Die Funktion ermöglicht die Beibehaltung der Automatisierung in der Öffnungsposition nur über die Zeitspanne, die zum Vorbeifahren/-gehen von Fahrzeugen oder Personen notwendig ist. Nach dieser Zeitspanne wird automatisch die Schließbewegung aktiviert, die wiederum nach einer bestimmten Zeitspanne beginnt, die in der Funktion “Wartezeit” programmiert wurde. **Wichtig** – Wenn die Funktion aktiv ist (ON), ändert sich der Betrieb aufgrund des Parameters, der in der Funktion “Automatisches Schließen” eingestellt ist.

◆ Bei **aktivier** Funktion “Automatisches Schließen” (ON) Stoppt die Öffnungsbewegung sofort nach der Freigabe der Photozellen und nach der in der Funktion “Wartezeit” programmierten Wartezeit startet die Automatisierung die Schließbewegung.

◆ Bei **nicht aktivier** Funktion “automatisches Schließen” (OFF) schließt die Automatisierung die Öffnungsbewegung vollständig ab (auch wenn die Photozellen zuvor befreit werden) und nach der in der Funktion “Wartezeit” programmierten Wartezeit startet die Automatisierung die Schließbewegung.

Achtung! – Die Funktion “erneutes Schließen nach Photo” wird automatisch abgeschaltet, wenn während der vorliegenden Bewegung eine Stoppp-Steuerung übertragen wird, die die Bewegung sperrt.

• Modus

Dieser Parameter wird werkseitig im Modus “öffnet bis Befreiung” eingestellt. Diese Funktion weist 2 Betriebsarten auf:

□ **öffnet alles** – Wenn dieser Modus aktiv ist und während einer Schließbewegung die Sicherheitsvorrichtungen (Photozellen) eingreifen, beginnt die Automatisierung eine vollständige Öffnungsbewegung. Wenn die Sicherheitsvorrichtungen dagegen in der Zwischenzeit befreit werden, nachdem die in der Funktion “Schließverzögerungszeit” programmierte Wartezeit vergangen ist, startet die Automatisierung die automatische Schließbewegung;

□ **öffnet bis Befreiung** – Wenn dieser Modus aktiv ist und während einer Schließbewegung die Sicherheitsvorrichtungen (Photozellen) eingreifen, beginnt die Automatisierung eine Öffnungsbewegung, die fortschreitet, bis die Photozellen befreit werden. Nun Stoppt die Bewegung und nach Vergehen der in der Funktion “Schließverzögerungszeit” programmierten Wartezeit, startet die Automatisierung die Schließbewegung. **Anmerkung** – Wenn das “automatische Schließen” nicht aktiv ist, geht die Steuerung in den Modus “öffnet alles” über.

• Wartezeit

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0 und 250 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 5 Sek. Diese Funktion ermöglicht die Programmierung in der Steuerung der gewünschten Wartezeit, die zwischen dem Ende der Öffnungsbewegung und dem Beginn der Schließbewegung vergehen muss.

immer schließen

• aktiv

Dieser Parameter erfolgt über ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert lautet “OFF”. Diese Funktion ist im Falle eines auch kurzen Stromausfalls nützlich. Wenn die Automatisierung während einer Öffnungsbewegung aufgrund eines Stromausfalls blockiert wird und die Funktion **aktiv** (ON) ist, wird die Schließbewegung bei Wiederherstellung des Stroms normal ausgeführt. Wenn die Funktion dagegen **nicht aktiv** (OFF) ist, bleibt die Automatisierung bei Wiederherstellung der Automatisierung stehen. **Anmerkung** – Wenn die Funktion aktiv ist, geht der Schließbewegung aus Sicherheitsgründen eine Wartezeit voraus, die in der Funktion “Vorwarnzeit” programmiert ist.

• Modus

Dieser Parameter wird werkseitig auf dem Modus “schließt immer” eingestellt. Die Funktion weist 2 Betriebsarten auf:

□ **Standard** – Für diesen Modus bezieht man sich auf die Funktion “aktiv” des Punkts “immer schließen”;

□ **speichert automatisches Schließen** – Bei Aktivierung dieses Modus können nach einem Stromausfall und folgender Wiederherstellung des Stroms zwei Ergebnisse erhalten werden: **a)** Ausführung des automatischen Schließens bei Einhaltung der Zeitspanne, die in der Funktion “Vorwarnzeit” programmiert wurde, wenn während des Stromausfalls die Rückzählung der oben genannten Zeitspanne erfolgte; **b)** Ausführung der Schließbewegung, wenn während des Stromausfalls ein automatisches Schließen erfolgte und die Bewegung nicht abgeschlossen wurde. **Anmerkung** – Wenn vor dem Stromausfall das automatische Schließen annulliert wurde (zum Beispiel durch Übertragung der Steuerung Alt), wird die Schließbewegung bei Wiederherstellung des Stroms nicht ausgeführt.

• Wartezeit

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0 und 20 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 5 Sek. Diese Funktion ermöglicht die Programmierung in der Steuerung der gewünschten Wartezeit, die zwischen dem Ende der Öffnungsbewegung und dem Beginn der Schließbewegung vergehen soll.

Kontrolle Empfindlichkeit

• Erfasst Hindernis

Diesem Parameter kann ein Wert zwischen 1 und 8 zugewiesen werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 3. Diese Funktion ermöglicht die Einstellung des Empfindlichkeitsniveaus, mit dem die Steuerung ein Hindernis erfasst (ein Windstoß, ein Fahrzeug, eine Person usw.). Bei Einstellung eines hohen Werts erfasst die Steuerung auch minimale Hindernisse; somit empfehlen wir, diesen Parameter mit einem durchschnittlichen Wert einzustellen, um zu vermeiden, dass während der Ausführung der Bewegungen nutzlose Eingriffe der Sicherheitssysteme auftreten.

Kraftüberwachung

• Modus

Die Funktion ermöglicht die Auswahl des Modus, mit dem die Kraft eingestellt wird, die vom Motor einer Automatisierung aufgenommen werden muss. Es bestehen zwei Vorgehensweisen:

☐ **Manuell** – Dieser Modus ermöglicht die manuelle Einstellung der verschiedenen Parameter, die die vom Motor aufgenommene Kraft kontrollieren.

☐ **Automatisch** – Mit diesem Modus wird die vom Motor aufgenommene Kraft automatisch geregelt und hängt von den jeweils in den Funktionen "automatisches Mindestniveau" und "automatisches Höchstniveau" programmierten Werten ab.

• Niveau manuelle Kraft

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 10 und 100% geregelt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 100%. Die Funktion ermöglicht die Regelung des Werts der Kraft, die der Motor während der Ausführung einer Bewegung aufnehmen kann.

• Automatisches Mindestniveau

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 10 und 100% geregelt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 10%. Der Parameter ermöglicht die Einstellung der Mindestkraft, die der Motor aufnehmen kann und wirkt auf den Motor nur, wenn die Funktion "Modus" auf "automatisch" eingestellt ist.

• Automatisches Höchstniveau

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 10 und 100% eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 100%. Der Parameter ermöglicht die Einstellung des Werts der Höchstkraft, die der Motor aufnehmen kann und wirkt auf den Motor, nur wenn die Funktion "Modus" auf "automatisch" eingestellt ist.

• Mindestniveau Verlangsamung

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 10 und 100% eingestellt werden, der werkseitig eingestellte Wert beträgt 10%. Der Parameter ermöglicht die Einstellung des Werts der Mindestkraft, die der Motor während der Verlangsamungsphase einer Bewegung aufnehmen kann.

• Höchstniveau Verlangsamung

Dieser Parameter kann mit einem Wert zwischen 10 und 100% eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 100%. Der Parameter ermöglicht die Einstellung der Höchstkraft, die der Motor während der Verlangsamungsphase einer Bewegung aufnehmen kann.

Anlauf

• aktiviert

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Bei Einstellung dieser Funktion auf "ON" werden die Werte, die den der Kraft und der Motorengeschwindigkeit bezüglichen Funktionen zugewiesen wurden, erhöht, um dem Motor während der Anfangsphase einer Bewegung mehr Leistung zu geben. Diese Funktion ist bei Anwesenheit hoher statischer Reibungen nützlich (zum Beispiel Schnee oder Eis, die die Automatisierung sperren). **Anmerkung** – Wenn die Funktion nicht aktiv ist (OFF), beginnt die Öffnungs- oder Schließbewegung mit einer abgestuften Beschleunigung.

• Anlaufzeit

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0,5 und 5 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 2 Sek. Die Funktion ermöglicht die Programmierung der Dauer der Anlaufzeit des Motors. **Wichtig** – Die Funktion wirkt nur, wenn die Funktion "Anlauf" aktiv ist (ON).

Verlangsamung

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Die Einstellung auf "ON" dieser Funktion ermöglicht die Aktivierung einer "Verlangsamungsphase" gegen Ende einer Öffnungs- oder Schließbewegung. Die Verlangsamungsgeschwindigkeit entspricht zirka 60% der Nenngeschwindigkeit.

Vorwarnung

• aktiviert

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Die Einstellung auf "ON" dieser Funktion ermöglicht die Aktivierung der Warnzeit, die zwischen dem Einschalten der Blinkanzeige und dem Beginn einer Öffnungs- oder

Schließbewegung vergeht. Diese Zeitspanne ist einstellbar und nützlich, um im voraus eine Gefahrensituation anzuzeigen.
Wichtig – Wenn diese Funktion nicht aktiv ist (OFF), stimmt die Blinkanzeige mit dem Beginn der Bewegung überein.

- **Öffnungszeit**

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0 und 10 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 3 Sek. Die Funktion ermöglicht die Programmierung der Blinkzeit, die den sofortigen Beginn einer Öffnungsbewegung angibt; sie ist mit der Funktion "Vorwarnung" verbunden.

- **Schließzeit**

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0 und 10 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 3 Sek. Die Funktion ermöglicht die Programmierung der Blinkzeit, die den sofortigen Beginn einer Schließbewegung angibt; sie ist mit der Funktion "Vorwarnung" verbunden.

Stand-by

- **aktiviert**

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Bei Einstellung dieser Funktion auf "ON" kann der Verbrauch der Automatisierung reduziert werden.

- **Modalität**

Die Funktion weist 3 Betriebsarten auf:

Sicherungen – Bei Eingabe dieser Vorgehensweise, schaltet die Steuerung am Ende der Ausführung einer Bewegung und nach Verlauf der Standby-Zeit (programmierbarer Parameter in der Funktion "Wartezeit"), die Sender der Photozellen Bluebus und alle Leds aus, außer die Led Bluebus, die dagegen langsamer blinkt. **Anmerkung** – Wenn die Steuerung einen Befehl erhält, stellt sie automatisch wieder den normalen Betrieb der Automatisierung her, d.h. es liegt kein reduzierter Verbrauch mehr vor.

bluebus – Wenn dieser Modus am Ende der Ausführung einer Bewegung eingegeben wird und nach Verlauf der Standby-Zeit, schaltet die Steuerung den Ausgang Bluebus (die Vorrichtungen) und alle Leds aus, außer die Led Bluebus, die dagegen langsamer blinkt. **Anmerkung** – Wenn die Steuerung einen Befehl erhält, stellt sie automatisch den normalen Betrieb der Automatisierung wieder her, d.h. es liegt kein reduzierter Verbrauch mehr vor.

- **Wartezeit**

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0 und 250 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 60 Sek. Die Funktion ermöglicht die Programmierung der Zeit, die zwischen dem Ende der Ausführung einer Bewegung und dem Beginn der Funktion "stand-by" vergehen muss, wenn diese aktiv ist (ON).

Anhalten Automatisierung

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Die Funktion ermöglicht das Abschalten des Betriebs der Automatisierung, indem der Wert auf "ON" eingestellt wird. In diesem Fall wird keine übertragene Steuerungsart ausgeführt, ausschließlich der Steuerung "Schrittbetrieb hohe Priorität", "Entriegelung", "Entriegelung und schließen" und "Entriegelung und öffnen".

Tastensperre

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Die Funktion ermöglicht das Abschalten der Funktion der in der Steuerung vorliegenden Tasten.

Motorenerwärmung

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Die Funktion ermöglicht die Aktivierung der automatischen Motorenerwärmung, wenn die Außentemperatur unter Null sinkt.

Modus slave

Dieser Parameter lautet ON / OFF; der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Bei Anwesenheit von zwei Antrieben, die synchron funktionieren sollen und jeweils an einem der beiden Flügel eines Tors installiert sind, muss einer als Hauptantrieb (Master) und der andere als Nebenantrieb funktionieren (Slave). Zur Ausführung dieser Konfiguration **den Motor Master auf "OFF" und den Motor Slave auf "ON" stellen**.

Fortgeschrittene Parameter

Konfiguration EINGÄNGE

Dieser Punkt umfasst die verfügbaren Steuerungen, die mit den **Eingängen 1 - 2 - 3** in der Steuerung einer Automatisierung verbunden sind.

Die verfügbaren Steuerungen für jeden Eingang sind in der **Tabelle 1** aufgeführt, die Steuerkategorien und die jeweiligen Betriebsarten sind dagegen in der **Tabelle 1a, 1b, 1c usw.** aufgeführt. **Wichtig** – Für einen korrekten Betrieb der Steuerung ist es notwendig, der in einem Eingang programmierten **Steuerung** die entsprechende **Steuerkategorie** zuzuweisen und schließlich auch die gewünschte **Betriebsart**.

Um einen Eingang zu konfigurieren, die folgenden Schritte ausführen:

01. Im Abschnitt "Fortgeschrittene Parameter" den Punkt "Eingangskonfiguration" und dann den zu programmierenden Eingang wählen. Die gewünschte Steuerung wählen und die Auswahl mit "OK" bestätigen.

02. Dann ebenso im Abschnitt "Fortgeschrittene Parameter" den Punkt "Steuerungskonfiguration" wählen und die entsprechende Steuerkategorie der zuvor unter Schritt 01 gewählten Steuerung wählen. Schließlich die gewünschte Betriebsart wählen.

Die verfügbaren Eingänge sind drei:

• **Eingang 1**

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung des Eingangs 1, dem eine in der Tabelle 1 auswählbare Steuerung zugewiesen wird. Der Eingang 1 wird im Werk in der Steuerung Schrittbetrieb mit der Steuerkategorie Schrittbetrieb und der Betriebsart "öffnet - Stop - schließt - öffnet" programmiert.

• **Eingang 2**

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung des Eingangs 2, dem eine in der Tabelle 1 auswählbare Steuerung zugewiesen wird. Der Eingang 2 wird im Werk in der Steuerung "öffnet" mit der Steuerungskategorie "Öffnung" und der Betriebsart "öffnet - Stop - öffnet" programmiert.

• **Eingang 3**

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung des Eingangs 1, dem eine in der Tabelle 1 auswählbare Steuerung zugewiesen wird. Der Eingang 3 wird im Werk in der Steuerung "schließt" mit der Steuerungskategorie "Schließen" und der Betriebsart "schließt - Stop - schließt" programmiert.

TABELLE 1: KONFIGURATION EINGÄNGE

STEUERUNG	STEUERUNGSKATEGORIE	BESCHREIBUNG
Keine Steuerung		Es wird keine Steuerung ausgeführt.
Schrittbetrieb	Schrittbetrieb Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem sie in der Tabelle 1-A gewählt wird (" Konfiguration Steuerungen " > " Schrittbetrieb " > Betriebsart ...)	Diese Steuerung wird werkseitig im Eingang 1 mit der Betriebsart "Schrittbetrieb" und Betriebsfolge "öffnet - Stop - schließt - öffnet" programmiert. Wenn diese Steuerung übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die folgende Bewegung nach der zuvor ausgeführten (oder noch ausgeführten Bewegung) gemäß der in der programmierten Folge vorgesehenen Reihenfolge vornehmen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Öffnet teilweise 1	Teilöffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem sie in der Tabelle 1-B gewählt wird (" Konfiguration Steuerungen " > " öffnet teilweise " > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung eine Öffnungsbewegung bis zum Erreichen des in der Funktion "Teilöffnung 1" programmierten Maßes ausführen (Funktionen Steuerung > Installation > Maße > Teilöffnung 1). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Öffnet	Öffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-C gewählt wird (" Konfiguration Steuerungen " > " Öffnungen " > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Öffnungsbewegung bis zum Erreichen des Öffnungsendeschalters vornehmen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Schließt	Schließen Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-B gewählt wird (" Konfiguration Steuerungen " > " Schließen " > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Schließbewegung bis zum Erreichen des Schließendeschalters vornehmen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Stop	Stop Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-E gewählt wird (" Konfiguration Steuerungen " > " stop " > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, stop die Steuerung die vorliegende Bewegung stufenweise und in kurzer Zeit (nicht sofort). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Schrittbetrieb hohe Priorität	Schrittbetrieb Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem sie in der Tabelle 1-A gewählt wird (" Konfiguration Steuerungen " > " Schrittbetrieb " > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die

	<p>ren, indem in der Tabelle 1-A gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Schrittbetrieb” > Betriebsart ...)</p>	<p>Steuerung durch die Anwendung die Bewegung nach der zuvor ausgeführten (oder noch auszuführenden Bewegung) gegenüber der Reihenfolge der Bewegungen ausführen, die in der programmierten Folge vorgesehen sind. Wichtig – Dieser Befehl wird auch ausgeführt, wenn in der Steuerung der Befehl “sperrern” eingestellt ist (siehe Tabelle 1). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Öffnet teilweise 2</p>	<p>Teilöffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-B gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Teilöffnung” > Betriebsart ...)</p>	<p>Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Öffnungsbewegung bis zum Erreichen des in der Funktion “Teilöffnung 2” programmierten Maßes ausführen (Funktionen Steuerung > Installation > Maße > Teilöffnung 2). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Öffnet teilweise 3</p>	<p>Teilöffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-B gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Teilöffnung” > Betriebsart ...)</p>	<p>Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Öffnungsbewegung bis zum Erreichen des Maßes ausführen, das in der Funktion “Teilöffnung 3” programmiert ist (Funktionen Steuerung > Installation > Maße > Teilöffnung 3). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Öffnet und sperrt</p>	<p>Öffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-C gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Öffnung” > Betriebsart ...)</p>	<p>Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Öffnungsbewegung ausführen, bis zum Erreichen des Maßes, das in der Funktion “Teilöffnung 3” programmiert ist (Funktionen Steuerung > Installation > Maße > Teilöffnung 3). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Schließt und sperrt</p>	<p>Schließen Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-D gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Schließen” > Betriebsart ...)</p>	<p>Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Schließbewegung bis zum Erreichen des Maßes ausführen, das in der Funktion “Schließen” programmiert ist (Funktionen Steuerung > Installation > Maße > Schließen) und sperrt dann die Automatisierung. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Sperrt</p>		<p>Wenn dieser Befehl übertragen wird, wird die Steuerung gesperrt und führt keine Befehle mehr aus, außer die Befehle “Schrittbetrieb hohe Priorität”, “entsperrt”, “entsperrt und schließt” und “entsperrt und öffnet”. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Entsperrt</p>		<p>Wenn dieser Befehl übertragen wird, wird die Steuerung entsperrt und stellt wieder ihren normalen Betrieb her (es können alle übertragenen Befehle ausgeführt werden). <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i></p>
<p>Zusätzliche Beleuchtung timer</p>		<p>Diese Steuerung ermöglicht die Aktivierung der zusätzlichen Beleuchtung in der Steuerung und der am Ausgang 1 und am Ausgang 2 programmierbaren. Die zusätzliche Beleuchtung bleibt über die Zeit aktiviert, die in der Funktion “Zeit zusätzliche Beleuchtung” programmiert ist (Funktionen Steuerung > fortgeschrittene Parameter > Konfiguration Ausgänge > Zeit zusätzliche Beleuchtung). Bei der am Ausgang 1 angeschlossenen zusätzlichen Beleuchtung, funktioniert die Steuerung nur, wenn dieser Ausgang im Modus “zusätzliche Beleuchtung” programmiert ist (Funk-</p>

**Zusätzliche Beleuchtung:
on/off**

tionen Steuerung > fortgeschrittene Parameter > Konfiguration Ausgänge > Ausgang 1 (flash) > zusätzliche Beleuchtung).

Anmerkung – Wenn die zusätzliche Beleuchtung schon aktiviert ist und erneut der Befehl “zusätzliche Beleuchtung timer” übertragen wird, wird die Zeit erneut eingegeben, die in der Funktion “Zeit zusätzliche Beleuchtung” programmiert ist.

Eingang als normal geöffnet konfiguriert.

Diese Steuerung ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der zusätzlichen Beleuchtung in der Steuerung und der am Ausgang 1 und am Ausgang 2 programmierbaren.

Bei der am Ausgang 1 angeschlossenen zusätzlichen Beleuchtung funktioniert die Steuerung nur, wenn dieser Ausgang im Modus “zusätzliche Beleuchtung” programmiert ist (Funktionen Steuerung > fortgeschrittene Parameter > Konfiguration Ausgänge > Ausgang 1 (flash) > zusätzliche Beleuchtung).

ACHTUNG! – Das Abschalten der zusätzlichen Beleuchtung erfolgt automatisch, wenn die Zeit des Timers überschritten wird, die in der Funktion “Zeit zusätzlicher Beleuchtung” programmiert ist (Funktionen Steuerung > fortgeschrittene Parameter > Konfiguration Ausgänge > Zeit zusätzlicher Beleuchtung).

Eingang als normal geöffnet konfiguriert.

Wohnblockbetrieb**Schrittbetrieb**

Die Betriebsart **SS Wohnblockbetrieb 1** programmieren (“**Konfiguration Steuerungen**” > “**Schrittbetrieb**” > Betriebsart: **ss Wohnblockbetrieb 1**)

Diese Steuerung ist werkseitig am Eingang 1 programmiert, mit der Betriebsart “ss Wohnblockbetrieb 1” und der Betriebsfolge “öffnet - Stop - schließt - öffnet”.

Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die Bewegung nach der zuvor ausgeführten (oder noch auszuführenden Bewegung) gegenüber der Reihenfolge der Bewegungen ausführen, die in der programmierten Folge vorgesehen sind.

Anmerkung – Der Schrittbetrieb Wohnblock ist eine Steuerung für einen Wohnblockbetrieb und sieht generell die Programmierung aller Sender der Wohnblöcke ausschließlich mit der Taste “Schrittbetrieb Wohnblock” vor.

Eingang als normal geöffnet konfiguriert.

Halt**Halt während Schließen**

Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle **1-L** gewählt wird (“**Konfiguration Steuerungen**” > “**Halt während Schließen**” > Betriebsart ...)

Wenn dieser Befehl übertragen wird, stop die Steuerung die vorliegende Bewegung sofort und lässt die eingegebene Betriebsart durch die Anwendung ausführen.

Eingang als normal geschlossen konfiguriert.

Öffnet Wohnblockbetrieb**Öffnung**

Die Betriebsart **öffnet Wohnblockbetrieb 1** programmieren (“**Konfiguration Steuerungen**” > “**Öffnung**” > Betriebsart **öffnet Wohnblockbetrieb 1**)

Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung nur die Öffnungsbewegung bis zum Erreichen des Endschalters vornehmen. **Anmerkung** – Diese Steuerung ist nützlich, falls Steuerphotozellen oder eine Magnetwindung angewendet werden.

Eingang als normal geöffnet konfiguriert.

Photo

Sicherheitsfunktion

Photo

Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der **Tabelle 1-F** gewählt wird (“**Konfiguration Steuerungen**” > “**Photo**” > Betriebsart ...)

Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die gewählte Bewegung ausführen.

Eingang als normal geschlossen konfiguriert.

Photo 2

Sicherheitsfunktion

Photo 2

Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der **Tabelle 1-H** gewählt

Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die gewählte

	wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Photo 2” > Betriebsart ...)	Bewegung ausführen. <i>Eingang als normal geschlossen konfiguriert.</i>
Photo 3 Sicherheitsfunktion	Photo 3 Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-I gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Photo 3” > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch die Anwendung die gewählte Bewegung ausführen. <i>Eingang als normal geschlossen konfiguriert.</i>
Schrittbetrieb master	Schrittbetrieb Die Betriebsart öffnet - Stop - schließt - öffnet programmieren (“Konfiguration Steuerungen” > “Schrittbetrieb” > Betriebsart: öffnet - Stop - schließt - öffnet)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch den Hauptflügel (primär) der Anwendung die Bewegung nach der zuvor ausgeführten (oder noch auszuführenden Bewegung) gegenüber der Reihenfolge der Bewegungen ausführen, die in der programmierten Folge vorgesehen sind. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Öffnet master	Öffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-C gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Öffnung” > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch den Hauptflügel (primär) der Anwendung eine Öffnungsbewegung ausführen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Schließt master	Schließen Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-D gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Schließen” > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch den Hauptflügel (primär) der Anwendung eine Schließbewegung ausführen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Schrittbetrieb slave	Schrittbetrieb Die Betriebsart öffnet - Stop - schließt - öffnet programmieren (“Konfiguration Steuerungen” > “Schließen” > Betriebsart: öffnet - Stop - schließt - öffnet)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch den slave – Flügel (sekundär) der Anwendung die Bewegung nach der zuvor ausgeführten (oder noch auszuführenden Bewegung) gegenüber der Reihenfolge der Bewegungen ausführen, die in der programmierten Folge vorgesehen sind. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Öffnet Slave	Öffnung Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-C gewählt wird (Konfiguration Steuerungen” > “Öffnung” > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch den slave – Flügel der Anwendung (sekundär) eine Öffnungsbewegung ausführen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Schließt Slave	Schließen Die gewünschte Betriebsart programmieren, indem in der Tabelle 1-D gewählt wird (“Konfiguration Steuerungen” > “Schließen” > Betriebsart ...)	Wenn dieser Befehl übertragen wird, lässt die Steuerung durch den slave – Flügel der Anwendung (sekundär) eine Schließbewegung ausführen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Entsperrt und öffnet		Wenn dieser Befehl übertragen wird, wird die Steuerung entsperrt (der normale Betrieb wird wieder hergestellt) und lässt die Anwendung eine Öffnungsbewegung ausführen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Entsperrt und schließt		Wenn dieser Befehl übertragen wird, wird die Steuerung entsperrt (der normale Betrieb wird wieder hergestellt) und lässt die Anwendung eine Schließbewegung ausführen. <i>Eingang als normal geöffnet konfiguriert.</i>
Automatische Öffnung aktiviert		Mit dieser Steuerung kann die Funktion der Photozellen der Steuerung bluebus und der Eingänge aktiviert oder deaktiviert werden, die im Modus “Wohnblockbetrieb öffnet” konfiguriert sind. Anmerkung – <i>Werkseitig wird die Funktion als aktiviert eingestellt.</i> Wenn diese Funktion zum Beispiel aktiviert ist

**Automatische Öffnung
deaktiviert**

und die Photozellen der Steuerung aktiviert werden, lässt die Steuerung durch die Anwendung eine Öffnungsbewegung ausführen.
Eingang als normal geöffnet konfiguriert.

Diese Steuerung ermöglicht die Deaktivierung des oben beschriebenen Modus "automatische Öffnung aktiviert".
Eingang als normal geöffnet konfiguriert.

Konfiguration STEUERUNGEN

Dieser Punkt fasst die **Steuerungskategorien** zusammen, die mit den Eingängen 1 - 2 - 3 verbunden sind (Bezug auf den Abschnitt "Konfiguration Eingänge - Tabelle 1" zur Prüfung der verfügbaren Steuerungen). Jede Steuerungskategorie weist verschiedene Betriebsarten auf, die in einer **Tabelle** beschrieben sind (1-A, 1-B, usw.):

Schrittbetrieb

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-A** beschrieben sind.

TABELLE 1-A: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Modus "Industriell"	Es wird die Folge "öffnet halbautomatisch – schließt bei Todmannfunktion ausgeführt".
Öffnet - Stop - schließt - Stop	Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
Öffnet - Stop - schließt - öffnet	Werkseitig eingestellte Betriebsart (Eingang 1 - Steuerung "Schrittbetrieb") . Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
Öffnet - schließt - öffnet - schließt	Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
Schrittbetrieb Wohnblockbetrieb 1	Es wird die Folge " schließt - Stop - öffnet - öffnet " bis zum Erreichen der maximalen Öffnung ausgeführt. Anmerkung – Wenn nach diesem Befehl ein anderer übertragen wird, führt die Anwendung die Schließbewegung mit derselben Folge aus.
Schrittbetrieb Wohnblockbetrieb 2	Es wird die Folge " schließt - Stop - öffnet - öffnet " bis zum Erreichen des maximalen Öffnungsmaßes ausgeführt. Anmerkung – Wenn nach diesem Befehl ein anderer übertragen wird, führt die Anwendung die Schließbewegung mit derselben Folge aus. Wichtig – Bei Übertragung eines Befehls und wenn die Taste des Senders länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, aktiviert die Steuerung den Stop.
Schrittbetrieb 2	Es wird die Folge " öffnet - Stop - schließt - öffnet " ausgeführt. Wichtig – Bei Übertragung eines Befehls und wenn die Taste des Senders länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, aktiviert die Steuerung die Bewegung des Befehls "Teillöffnung 1" (Konfiguration Eingänge > Tabelle 1).
Todmannfunktion	Die Öffnungs- oder Schließbewegung wird nur ausgeführt, wenn die Taste des Senders gedrückt gehalten wird (Todmannfunktion).

öffnet teilweise

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-B** aufgeführt sind.

TABELLE 1-B: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
öffnet - Stop - schließt - Stop	Werkseitig eingestellte Betriebsart . Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
öffnet - Stop - schließt - öffnet	Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
öffnet - schließt - öffnet - schließt	Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.

Schrittbetrieb Wohnblockbetrieb 1

Schrittbetrieb Wohnblockbetrieb 2

Todmannfunktion

Modus "Industriell"

Es wird die Folge "schließt - Stop - öffnet teilweise 1 - öffnet teilweise 1" bis zum Erreichen des Maßes ausgeführt, die in der Funktion "Teilöffnung 1" programmiert ist. **Anmerkung** – Wenn aufgrund dieses Befehls ein anderer übertragen wird, führt die Anwendung die Schließbewegung mit derselben Folge aus.

Es wird die Folge "schließt - Stop - öffnet teilweise 1 - öffnet teilweise 1" bis zum Erreichen des Maßes der teilweisen Öffnung 1 ausgeführt. **Anmerkung** – Wenn infolge dieses Befehls ein anderer übertragen wird, führt die Anwendung die Schließbewegung mit derselben Folge aus.

Wichtig – Bei Übertragung eines Befehls und wenn die Taste des Senders mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, aktiviert die Steuerung den Stop.

Es wird die Bewegung der teilweisen Öffnung 1 oder Schließen ausgeführt, wenn die Taste des Senders gedrückt gehalten wird (Todmannfunktion).

Es wird die Folge "öffnet halbautomatisch - schließt mit Todmannfunktion" ausgeführt.

öffnet

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-C** beschrieben sind.

TABELLE 1-C: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Öffnet - stop - öffnet	Werkseitig eingestellte Betriebsart (Eingang 2 - Steuerung "öffnet") . Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
Öffnet Wohnblockbetrieb 1	Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt: "öffnet - öffnet".
Öffnet Wohnblockbetrieb 2	Wichtig – Bei Übertragung einer Steuerung und wenn die Taste des Senders länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, aktiviert die Steuerung den Stop.
Öffnet 2	Es wird die Öffnungsbewegung ausgeführt. Wichtig – Bei Übertragung einer Steuerung und wenn die Taste des Senders weniger als 2 Sekunden gedrückt wird, aktiviert die Steuerung die Steuerungsbewegung "Teilöffnung 1" (Konfiguration Eingänge > Tabelle 1).
Todmannfunktion öffnet	Es wird nur die Öffnungsbewegung ausgeführt, wenn die Taste des Senders gedrückt gehalten wird (Todmannfunktion).

schließt

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-D** beschrieben sind.

TABELLE 1-D: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Schließt - Stop - schließt	Werkseitig eingestellte Folge (Eingang 3 - Steuerung "schließt") . Es wird die wie folgt beschriebene Folge ausgeführt.
Wohnblockbetrieb schließt 1	Es wird die Folge "schließt - schließt" ausgeführt.
Wohnblockbetrieb schließt 2	Es wird die Folge "schließt - schließt" ausgeführt. Wichtig – Bei Übertragung einer Steuerung und wenn die Taste des Senders mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, aktiviert die Steuerung den Stop.
Todmannfunktion schließt	Die Schließbewegung wird nur ausgeführt, wenn der Befehl an die Todmannfunktion übertragen wird.

Stop

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-E** beschrieben sind.

TABELLE 1-E: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Stop	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die derzeit ausgeführte Bewegung stufenweise und in kurzer Zeit angehalten (nicht sofort).
Stop und kurze Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl "Stop" erhält, wird die derzeit ausgeführte Bewegung angehalten und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt.

Photo

In dieser Steuerungskategorie kann eine der Betriebsarten gewählt werden, die in der **Tabelle 1-F** beschrieben sind.

TABELLE 1-F: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Stop und Umkehrung	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gesperrt und die Vollständige Umkehrung aktiviert (Öffnung). Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Stop und kurze Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gestoppt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Öffnung). Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gestoppt. Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Vorübergehender Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gesperrt, solange die Steuerung aktiviert ist. Wenn die Steuerung dagegen nicht mehr aktiviert ist, lässt sie durch die Anwendung eine Öffnungsbewegung ausführen. Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.

Photo 1

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-G** beschrieben sind.

TABELLE 1-G: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Stop und kurze Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gestoppt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Öffnung). Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gestoppt. Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Vorübergehender Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gesperrt, solange die Steuerung aktiviert ist. Wenn die Steuerung dagegen nicht mehr aktiviert ist, lässt die Steuerung durch die Anwendung eine Öffnungsbewegung ausführen. Achtung! – Während der Ausführung der Öffnungsbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.

Photo 2

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-H** beschrieben sind.

TABELLE 1-H: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Stop und Umkehrung	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung gestoppt und durch die Anwendung eine vollständige Umkehrung vorgenommen (Schließen). Achtung! – Während der Ausführung der Schließbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Stop und kurze Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung gesperrt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Schließen). Achtung! – Während der Ausführung der Schließbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung gestoppt. Achtung! – Während der Ausführung der Schließbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.
Vorübergehender Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung gestoppt, solange die Steuerung aktiviert ist. Wenn die Steuerung dagegen nicht mehr aktiviert ist, lässt die Steuerung durch die Anwendung eine Schließbewegung ausführen. Achtung! – Während der Ausführung der Schließbewegung wird dieser Befehl nicht beachtet.

Photo 3

In dieser Steuerungskategorie kann eine der Betriebsarten gewählt werden, die in der **Tabelle 1-I** beschrieben sind.

TABELLE 1-I: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Vorübergehender Stop	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung gesperrt, solange die Steuerung aktiviert ist. Wenn die Steuerung dagegen nicht mehr aktiviert ist, lässt die Steuerung durch die Anwendung eine Öffnungsbewegung ausführen.
Stop	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Bewegung gestoppt.

Alt bei Öffnung

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-L** beschrieben sind.

TABELLE 1-L: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Alt	Wenn diese Betriebsart eingestellt wird, und die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung sofort gesperrt.
Alt und kurze Umkehrung	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Schließen).
Alt und Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine vollständige Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung vorgenommen (Schließen).

Alt beim Schließen

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-M** beschrieben sind.

TABELLE 1-M: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Alt	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung sofort gesperrt.
Alt und kurze Umkehrung	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung vorgenommen (Öffnung).
Alt und Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine vollständige Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung vorgenommen (Öffnung).

erfasst Hindernis Öffnen

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-N** beschrieben sind.

TABELLE 1-N: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Alt	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung sofort gesperrt.
Alt und kurze Umkehrung	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung vorgenommen (Schließen).
Alt und Umkehrung	Bei Eingabe dieser Betriebsart und wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Öffnungsbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine vollständige Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Schließen).

erfasst Hindernis Schließen

In dieser Steuerungskategorie ist es möglich, eine der Betriebsarten zu wählen, die in der **Tabelle 1-O** beschrieben werden.

TABELLE 1-O: KONFIGURATION STEUERUNGEN

BETRIEBSART	BESCHREIBUNG
Alt	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung sofort gesperrt.
Alt und kurze Umkehrung	Wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine kurze Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Öffnung).
Alt und Umkehrung	Werkseitig eingestellte Betriebsart. Bei Eingabe dieser Betriebsart und wenn die Steuerung den Befehl erhält, wird die vorliegende Schließbewegung sofort gestoppt und durch die Anwendung eine vollständige Umkehrung der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung ausgeführt (Öffnung).

Konfiguration AUSGÄNGE

Dieser Punkt fasst die verfügbaren **Funktionen** zusammen, die mit den **Ausgängen 1 (flash) - 2 - 3** in der Steuerung einer Automatisierung verbunden werden können. Jeder Ausgang weist verschiedene Funktionen auf, die in einer **Tabelle** beschrieben sind (Tabelle 2, Tabelle 3, usw.):

Ausgang 1 (flash)

In diesem Ausgang ist es möglich, eine der Funktionen zu wählen, die in der **Tabelle 2** beschrieben werden.

TABELLE 2: KONFIGURATIONEN AUSGÄNGE

FUNKTION	BESCHREIBUNG
sca (= Kontrolllampe Tor geöffnet)	Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Betriebszustände der Steuerung an: Kontrolllampe ausgeschaltet = Anwendung in maximaler Schließposition; langsames Blinken = Anwendung führt Öffnungsbewegung aus; schnelles Blinken = Anwendung führt Schließbewegung aus; Kontrolllampe fest erleuchtet = Anwendung in maximaler Öffnungsposition. Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.10 W
Tor geöffnet	Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Betriebszustände der Steuerung an: Kontrolllampe erleuchtet = Anwendung in maximaler Öffnungsposition; Kontrolllampe ausgeschaltet = Anwendung in anderen Positionen. Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.10 W
Tor geschlossen	Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Betriebszustände der Steuerung an: Kontrolllampe erleuchtet = Anwendung in maximaler Schließposition; Kontrolllampe ausgeschaltet = Anwendung in anderen Positionen. Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.10 W
Kontrolllampe Wartung	Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Anzahl der ausgeführten Bewegungen auf und somit die eventuelle Notwendigkeit eines Wartungseingriffs in der Anlage: Kontrolllampe 2 Sek. Am Beginn der Öffnungsbewegung erleuchtet = Anzahl der Bewegungen unter 80%; Kontrolllampe blinkt während der Ausführung der ganzen Bewegung = Anzahl der Bewegungen zwischen 80 und 100%; Kontrolllampe blinkt immer = Anzahl der Bewegungen über 100%.
Blinkanzeige	Diese Funktion ermöglicht der Blinkanzeige die Anzeige der Dauer der vorliegenden Bewegung mit einem gleichmäßigen Blinken (0,5 Sekunden eingeschaltet; 0,5 Sekunden abgeschaltet). Ausgang aktiviert 12 Vcc / max.21 W
Zusätzliche Beleuchtung	Diese Funktion erfolgt über ON/OFF. Wichtig – Da das Licht nicht von einem Timer geregelt wird, empfiehlt man aus Sicherheitsgründen die Anwendung einer Lampe, die der Hitze des abgegebenen Lichts widersteht. Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.10 W
Elektroschloss 1	Mit dieser geplanten Funktion und wenn die Öffnungsbewegung ausgeführt wird, wird das Elektroschloss über eine Zeit aktiviert, die in der Funktion "Zeit Elektroschloss - Konfiguration Ausgänge" programmiert wurde. Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.10 W
Saugscheibe 1	Mit dieser programmierten Funktion wird die Saugscheibe aktiviert, wenn die Anwendung in maximaler Schließposition ist. Anmerkung – Die Saugscheibe ist in allen anderen Situationen deaktiviert. Wenn die Saugscheibe deaktiviert wird und bevor eine Öff-

FunkRadiokanal Nr. 1

nungsbewegung beginnt, greift die Zeit ein, die in der Funktion "Zeit Saugscheibe - Konfiguration Ausgänge" programmiert ist und den Beginn der Bewegung verzögert.
Ausgang aktiviert 24Vcc / max.10 W

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und wenn ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Das ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.
Ausgang aktiviert 24Vcc / max.10 W

FunkRadiokanal Nr. 2

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Diese Vorgehensweise ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.
Ausgang aktiviert 24Vcc / max.10 W

FunkRadiokanal Nr. 3

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Diese Vorgehensweise ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.
Ausgang aktiviert 24Vcc / max.10 W

FunkRadiokanal Nr. 4

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Diese Vorgehensweise ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.
Ausgang aktiviert 24Vcc / max.10 W

Ausgang 2

In diesem Ausgang ist es möglich, eine der Funktionen zu wählen, die in der **Tabelle 3** beschrieben sind.

TABELLE 3: KONFIGURATIONEN DER AUSGÄNGE

FUNKTION	BESCHREIBUNG
sca (= Kontrolllampe Tor geöffnet)	Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Betriebszustände der Steuerung an: Kontrolllampe ausgeschaltet = Anwendung in maximaler Schließposition; langsames Blinken = Anwendung führt Öffnungsbewegung aus; schnelles Blinken = Anwendung führt Schließbewegung aus;

Kontrolllampe fest erleuchtet = Anwendung in maximaler Öffnungsposition.

Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.4 W

Tor geöffnet

Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Betriebszustände der Steuerung an:

Kontrolllampe erleuchtet = Anwendung in maximaler Öffnungsposition;

Kontrolllampe ausgeschaltet = Anwendung in anderen Positionen.

Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.4 W

Tor geschlossen

Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Betriebszustände der Steuerung an:

Kontrolllampe erleuchtet = Anwendung in maximaler Schließposition;

Kontrolllampe ausgeschaltet = Anwendung in anderen Positionen.

Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.4 W

Kontrolllampe Wartung

Die programmierte Kontrolllampe zeigt die Zahl der ausgeführten Bewegungen aus und somit die eventuelle Notwendigkeit einer Anlagenwartung:

Kontrolllampe erleuchtet 2 Sek. am Beginn der Öffnungsbewegung = Anzahl der Bewegungen unter 80%;

Kontrolllampe blinkt während der Ausführung der ganzen Bewegung = Anzahl der Bewegungen zwischen 80 und 100%.

Kontrolllampe immer blinkend = Anzahl der Bewegungen über 100%.

Blinkanzeige

Diese Funktion ermöglicht der Blinkanzeige die Anzeige der Dauer der Ausführung der vorliegenden Bewegungen mit einem regelmäßigen Blinken (0,5 Sekunden eingeschaltet, 0,5 Sekunden abgeschaltet).

Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.4 W

zusätzliche Beleuchtung

Diese Funktion erfolgt über ON/OFF. **Wichtig** – Da das Licht nicht von einem Timer geregelt wird, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen die Anwendung einer geeigneten Lampe, die der Wärme des abgegebenen Lichts widersteht.

Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.4 W

Elektroschloss 1

Mit dieser programmierten Funktion und wenn die Öffnungsbewegung ausgeführt wird, wird das Elektroschloss über eine Zeit aktiviert, die in der Funktion "Zeit Elektroschloss - Konfiguration Ausgänge" programmiert wurde.

Ausgang aktiviert 24 Vcc / max.4 W

Saugkopf 1

Mit dieser programmierten Funktion wird der Saugkopf aktiviert, wenn die Anwendung in maximaler Schließposition ist.

Anmerkung – Der Saugkopf ist in allen anderen Situationen deaktiviert.

Wenn der Saugkopf deaktiviert wird und bevor eine Öffnungsbewegung beginnt, greift die Zeit ein, die in der Funktion "Zeit Saugkopf - Konfiguration Ausgänge" programmiert ist und den Beginn der Bewegung verzögert.

Ausgang aktiviert 24Vcc / max.4 W

Funkkanal Nr. 1

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und wenn ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Das ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.

Ausgang aktiviert 24Vcc / max.4 W

Funkkanal Nr. 2

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und wenn ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Das ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche

Funkkanal Nr. 3

Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.

Ausgang aktiviert 24Vcc / max.4 W

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und wenn ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Das ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.

Ausgang aktiviert 24Vcc / max.4 W

Funkkanal Nr. 4

Wenn dieser Funkkanal für die Konfiguration des Ausgangs 1 (flash) eingestellt wird und wenn ein Befehl mit dem Sender übermittelt wird, wird dieser Kanal aktiviert. Das ist nützlich, wenn externe Vorrichtungen (zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung) in dieselbe mit einem einzigen Sender zu steuernde Anlage installiert werden.

HINWEIS – Wenn dieser Funkkanal im Empfänger der Steuerung nicht frei ist, da er zuvor mit einer Steuerung gespeichert wurde, aktiviert die Steuerung ausschließlich den programmierten Ausgang, wenn der Kanal mit dem Sender aktiviert wird und ignoriert den Befehl an den Motor.

Ausgang aktiviert 24Vcc / max.4 W

Zeit Elektroschloss

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0,1 und 10 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 2 Sek. Diese Funktion ermöglicht die Programmierung in der Steuerung der gewünschten Zeit, die zwischen dem Ende einer Schließbewegung und dem Beginn einer Öffnungsbewegung vergehen muss.

Verzögerungszeit Saugkopf

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0,1 und 10 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 2 Sek. Diese Funktion ermöglicht die Programmierung in der Steuerung der gewünschten Zeit, die zwischen dem Ende einer Schließbewegung und dem Beginn einer Öffnungsbewegung vergehen muss, wenn der Saugkopf ausgehakt wird.

Zeit zusätzliche Beleuchtung

Dieser Parameter wird in Sekunden ausgedrückt und kann mit einem Wert zwischen 0 und 250 Sek. eingestellt werden; der werkseitig eingestellte Wert beträgt 60 Sek.

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung der gewünschten Zeitspanne, in der die zusätzliche Beleuchtung in Steuerung wie im Ausgang 1 (flash) erleuchtet bleibt.

Eingänge / Ausgänge

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Betriebszustands aller Eingänge und Ausgänge in der Steuerung. Die Funktionen der Eingänge und der Ausgänge werden in der **Tabelle 4** beschrieben.

TABELLE 4: DIAGNOSTIK Eingänge / Ausgänge

FUNKTION	BESCHREIBUNG
Diagnose 1 - IN	
<p><u>EINGÄNGE FUNK (On / Off):</u> Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4</p>	<p>Zeigt an, wenn der Kanal 1 des Funkempfängers aktiviert ist. Zeigt an, wenn der Kanal 2 des Funkempfängers aktiviert ist. Zeigt an, wenn der Kanal 3 des Funkempfängers aktiviert ist. Zeigt an, wenn der Kanal 4 des Funkempfängers aktiviert ist.</p>
<u>SERIELLE EINGÄNGE FUNK</u>	<p>Zeigt an, wenn die Steuerung einen seriellen Befehl via BusT4 aus einem Funkempfänger erhält; diese Befehle können mindestens 1 bis höchstens 15 betragen.</p>
<p><u>TASTEN KARTE:</u> nr 1 nr 2 nr 3</p>	<p>Zeigt an, wenn die Taste 1 (= OPEN) in der Steuerung gedrückt wird. Zeigt an, wenn die Taste 2 (= STOP) in der Steuerung gedrückt wird. Zeigt an, wenn die Taste 3 (= CLOSE) in der Steuerung gedrückt wird.</p>
<u>RICHTUNGSWAHLSCHALTER</u>	<p>Zeigt den Betriebszustand des Wahlschalters der Richtung einer von der Anwendung ausgeführten Bewegung an.</p>
<p><u>ZUSTAND EINGÄNGE:</u> Eing 1 Eing 2 Eing 3 Eing alt</p>	<p>Zeigt an, wenn der Eingang 1 aktiviert ist. Zeigt an, wenn der Eingang 2 aktiviert ist. Zeigt an, wenn der Eingang 3 aktiviert ist. Zeigt an, wenn der Eingang Halt aktiviert ist.</p>
<u>KONFIGURATION HALT</u>	<p>Zeigt die Verbindungsart in der Klemme Halt an. Die Anschlüsse können wie folgt lauten: nicht konfiguriert; N.C.; N.O.; 1 resistive Schaltleiste 8K2; 2 resistive Schaltleisten 8K2; 1 optische Schaltleiste OSE; außerhalb des Bereichs.</p>
<p><u>MOTOR 1 (On / Off):</u> Endschalter Öffnung Endschalter Schließen</p>	<p>Zeigt an, wenn der Motor 1 das Maß der Höchstöffnung erreicht. Zeigt an, wenn der Motor 1 das Maß der Höchstschließung erreicht.</p>
<u>SCHWELLE BEWEGUNG:</u>	<p>Zeigt den Betriebszustand der Bewegungsbegrenzung - in Niveaus ausgedrückt - an: 1. Niveau: OK; 2. Niveau: SCHWELLE 1; die Bewegung beginnt mit 2 Sek. Verzögerung; 3. Niveau: SCHWELLE 2; die Bewegung beginnt mit 5 Sek. Verzögerung; 4. Niveau: MOTOREN-ALARM; die Bewegung beginnt nur mit der Todmannfunktion.</p>
<u>DIE LETZTEN 8 BEWEGUNGEN</u>	<p>Zeigt die eventuellen Störungen an, die während des normalen Betriebs der Anwendung auftreten können; es werden die letzten 8 Bewegungen angezeigt.</p>
<u>AUTOMATISCHE ÖFFNUNG</u>	<p>Zeigt an, ob diese Funktion aktiviert ist.</p>
Diagnose 1 - OUT	
<p><u>GENERELLE DATEN:</u> Stand-by Motorenerwärmung</p>	<p>Zeigt an, wenn sich die Automatisierung im Standby-Zustand befindet. Zeigt an, dass die Funktion "Motorenerwärmung" aktiviert ist.</p>

SPEISUNG:

Zeigt die Netzspannungsart an: 50 Hz oder 60 Hz.

SPEICHERFEHLER:

Rego (Einst.)

Funktionen

Zeigt an, ob in der Steuerung ein Fehler in den gespeicherten Daten bezüglich der einstellbaren Parameter vorliegt.

Halt

Zeigt an, ob ein Fehler in den gespeicherten Daten bezüglich der mit Oview programmierbaren Funktionen vorliegt.

Bluebus

Zeigt an, ob ein Fehler in den gespeicherten Daten bezüglich der Konfiguration des Eingangs Halt vorliegt.

Maße

Zeigt an, ob ein Fehler in den gespeicherten Daten bezüglich der Konfiguration der am Eingang bluebus angeschlossenen Vorrichtungen vorliegt.

Zeigt an, ob ein Fehler in den gespeicherten Daten bezüglich der Maße vorliegt.

ZUSTAND ENCODER:

Ass M1

Zeigt an, ob ein Lesefehler oder ein Fehler des Betriebszustands des absoluten Encoders des Motors 1 vorliegt.

AUSGÄNGE:

Out Lüfterrad

Zeigt an, wenn das Lüfterrad aktiviert ist.

Out 1

Zeigt an, wenn der Ausgang 1 aktiviert ist. **Achtung** – Anwesenheit Spannung 12/24 Vcc.

Out 2

Zeigt an, wenn der Ausgang 2 aktiviert ist. **Achtung** – Anwesenheit Spannung 24 Vcc.

Out M1

Zeigt an, wenn der Motor 1 in Betrieb ist.

ALARME:

Überlastung out 1

Zeigt eine Stromüberlastung oder einen Kurzschluss im Ausgang 1 oder in der zusätzlichen Beleuchtung in der Steuerung an.

Überlastung out 2

Zeigt eine Stromüberlastung oder einen Kurzschluss im Ausgang 2 an.

Extralaufmaß hoch M1

Zeigt an, dass der absolute Encoder des Motors 1 in einer Position am Höchstlimit (100%) ist, mit dem der Motor nicht in Betrieb genommen werden darf.

andere Parameter

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Betriebszustands einiger von der Steuerung gemessenen Parameter. Die Parameter werden in der **Tabelle 5** beschrieben.

TABELLE 5: DIAGNOSTIK andere Parameter

PARAMETER	BESCHREIBUNG
Diagnose 2	
<u>VERSCHIEDENE PARAMETER:</u>	
Zusätzliche Beleuchtung	Zeigt den Timer zum Abschalten der zusätzlichen Beleuchtung an.
Pausenzeit	Zeigt den Timer zum Zählen der Pausenzeit zwischen einer Bewegung und der anderen an.
Temperatur	Zeigt die von der Steuerung gemessene Temperatur des Motors an.
Spannung Nebeneinrichtungen	Zeigt die an die externen Vorrichtungen übermittelte Spannung an.
Durchschnittlicher Strom Bus	Zeigt den Wert des Stroms an, der von den Vorrichtungen aufgenommen wird, die am Ausgang bluebus angeschlossen sind und als Prozentwert kalkuliert werden.
<u>MOTOR 1:</u>	
Drehmoment	Zeigt den Wert des Drehmoments an, das vom Motor 1 während der Bewegung entwickelt wird und als Prozentwert kalkuliert wird.
Geschwindigkeit	Zeigt den Geschwindigkeitswert des Motors 1 während der Bewegung an, der als Prozentwert kalkuliert wird.
Spannung	Zeigt den durchschnittlichen Spannungswert an, der an den Motor 1 während der Bewegung übertragen und als Prozentwert kalkuliert wird.
Position	Zeigt die physische Position des Encoders an, als Prozentwert kalkuliert: Die Werte 0% und 100% entsprechen jeweils den physischen Endschaltern des Tors.

Diagnose Vorrichtungen bluebus

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige der Vorrichtungsart, den Betriebszustand und die Konfiguration der am Ausgang Bluebus angeschlossenen Vorrichtungen. Diese Parameter sind in der **Tabelle 6** beschrieben.

TABELLE 6: DIAGNOSTIK Vorrichtungen bluebus

PARAMETER	BESCHREIBUNG
Bluebus	
<u>PHOTOZELLEN:</u>	
FOTO	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO II	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO 1	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO 1 II	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO 2	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO 2 II	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO 3	Zeigt an, ob die Photozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FT A	Zeigt an, ob die Schaltleiste vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FT B	Zeigt an, ob die Schaltleiste vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FT C	Zeigt an, ob die Schaltleiste vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO ÖFFNEN	Zeigt an, ob die Steuerungsphotozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
FOTO ÖFFNEN II	Zeigt an, ob die Steuerungsphotozelle vorliegt, den diesbezüglichen Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
<u>STEUERUNGEN:</u>	
CMD 1	Zeigt an, ob die Steuervorrichtung anwesend ist, ihr Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
CMD 2	Zeigt an, ob die Steuervorrichtung anwesend ist, ihr Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
CMD 3	Zeigt an, ob die Steuervorrichtung anwesend ist, ihr Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
CMD 4	Zeigt an, ob die Steuervorrichtung anwesend ist, ihr Betriebszustand und die korrekte Speicherung in der Steuerung.
<u>ANDERE:</u>	
TOR	Zeigt den konstanten Betriebszustand der Anwendung an.
SPERRE AUTOMATISIERUNG	Zeigt an, wenn die Automatisierung aufgrund der Übertragung eines Befehls "Sperren" gesperrt wird.
SPEICHER	Zeigt ein Problem bezüglich der Daten hinsichtlich der Vorrichtungen bluebus an, die im Speicher der Steuerung gespeichert sind.
BUS	Zeigt an, ob die Anwesenheit eines Kurzschlusses im Ausgang bluebus vorliegt.
STAND-BY	Zeigt an, wann die Steuerung im Standby-Zustand ist.
<u>ANDERE VORRICHTUNGEN:</u>	
ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG	
SAUGKOPF	Zeigt an, ob die Steuervorrichtung, ihr Betriebszustand anwesend sind und ob sie korrekt in der Steuerung gespeichert ist.
SCHLOSS	Zeigt an, ob die Steuervorrichtung, der Betriebszustand anwesend sind und ob sie korrekt in der Steuerung gespeichert ist.

WARTUNG

Modus

Die Funktion ermöglicht die Programmierung der Vorgehensweise, mit der die Wartung der Steuerung verwaltet wird. Es liegen zwei Vorgehensweisen vor:

- automatisch** – Bei Eingabe dieser Vorgehensweise wird der "Teilzähler" Anzahl der Bewegungen nach einer Wartung automatisch aufgrund der Dauer der ausgeführten Bewegungen und der im Motor angewendeten Kraft überarbeitet;
- manuell** – Bei Eingabe dieser Vorgehensweise wird der "Teilzähler" aufgrund der Anzahl der ausgeführten Bewegungen überarbeitet.

Manuelle Alarmschwelle

Diesem Parameter kann ein Wert zwischen 0 und 16777215 (Bewegungen) zugewiesen werden; wenn die Vorgehensweise auf "manuell" eingestellt ist, wird der Wert werkseitig auf 10000 (Bewegungen) eingestellt;

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung eines Bezugslimits, über dem die Wartung der Automatisierung ausgeführt werden sollte.

Teilzählung

Diese Funktion ermöglicht die Prüfung der von einer Automatisierung ausgeführten Bewegungszahl, nachdem diese gewartet wurde.

Löschen Wartung

Dieser Parameter lautet ON / OFF; Der werkseitig eingestellte Wert beträgt "OFF". Diese Funktion ermöglicht das Löschen des Werts der "Teilzählung"; der Vorgang ist notwendig, nachdem eine Wartung der Automatisierung ausgeführt wurde.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN

Ereignisspeicher

Die Funktion ermöglicht die Anzeige der durch die Steuerung gebildeten oder erhaltenen "Ereignisse". Unter "Ereignis" versteht man eine Bedingung, die den Betriebszustand der Steuerung ändert, wie zum Beispiel: Die Aktivierung eines Eingangs, das Ende einer Bewegung, der Eingriff einer Photozelle oder des Eingangs Halt usw. In diesem Abschnitt ist es möglich, das Datum und die Art des Ereignisses anzuzeigen.

Überarbeitung Firmware

Die Funktion ermöglicht die Überarbeitung der Firmware einer mit einer anderen Steuerung kompatiblen Steuerung, ohne die Karte ersetzen zu müssen. Zur Ausführung der Überarbeitung wie folgt vorgehen:

- 01.** Die Überarbeitungsdatei der Firmware herunter laden (*die Überarbeitung der Software ist im Internet-Site www.nice-service.com erhältlich*);
- 02.** Unter dem Punkt "fortgeschrittene Funktionen" die Funktion "**Überarbeitung Firmware**" wählen;
- 03.** In der erscheinenden Bildschirmseite "**Datei wählen**" und daraufhin die soeben herunter geladene Überarbeitungsdatei wählen. Auf der linken Bildschirmseite können die Daten bezüglich der Software der zu überarbeitenden Software und rechts die Daten bezüglich der Überarbeitungssoftware sowie die Versionen der kompatiblen Hardware gelesen werden;
- 04.** Wenn die Datei kompatibel ist, erscheint auf dem Druckknopf die Aufschrift "**Überarbeitung Firmware**", wenn diese gewählt wird, beginnt das Überarbeitungsverfahren. Wenn am Ende des Verfahrens die Aufschrift "**Überarbeitung erfolgreich abgeschlossen**" erscheint, bedeutet dies, dass die Überarbeitung abgeschlossen wurde. Wenn auf dem Druckknopf dagegen die Aufschrift "**erneut versuchen**" erscheint, den Druckknopf betätigen, um die Überarbeitung erneut auszuführen.

Wenn die Überarbeitung nicht abgeschlossen wird, kann sie mehrere Male wiederholt werden oder es kann auf die Bildschirmseite "Liste Vorrichtungen" zurückgekehrt werden, indem "Zurück" gewählt und somit entschieden wird, wie vorgegangen werden soll. In dieser Bildschirmseite ist die Vorrichtung, an der zuvor vorgegangen wurde, nicht mehr sichtbar; zur Anzeige dieser muss der Pfeil unten rechts in der Bildschirmseite und die Funktion "**Vorrichtungen in Boot-Phase**" gewählt werden. Diese ermöglicht die Suche der Vorrichtungen, die zur Überarbeitung der Firmware bereit sind.

Nun kann die Überarbeitung erneut ausgeführt werden, indem das oben genannte Verfahren wiederholt wird.

Wenn es nicht möglich ist, die Überarbeitung abzuschließen, nehmen Sie bitte mit dem Kundendienst Nice Kontakt auf.

Genehmigungen Benutzer

Die Funktion ermöglicht dem Installateur zu entscheiden, welche Funktionen und Parameter gewählt werden, um vom Benutzer gesehen und geändert werden zu können. Zum Beispiel kann der Installateur aus Sicherheitsgründen verhindern, dass der Benutzer die Parameter der Kraft und der Geschwindigkeit des Motors einer Automatisierung ändert.

Die Genehmigungen des Benützers können nur mit der Anwendung des "Passwords Installateur" verwaltet werden (Verwaltung Passwort – gemeinsame Funktionen). **Anmerkung** – Alle Parameter der verschiedenen Funktionen einer Steuerung oder eines Empfängers werden werkseitig deaktiviert.